



Inspectie Leefomgeving en Transport  
*Ministerie van Infrastructuur en Milieu*

## **Onderzoek naar de naleving van de voorschriften voor de constructieve veiligheid in overdekte zwembaden**

## **Colofon**

Inspectie Leefomgeving en Transport  
Water, Bodem en Bouwen  
Nieuwe Uitleg 1  
Postbus 16191  
2500 BD Den Haag

Publicatiedatum: mei 2012

Deze publicatie is te downloaden via  
[www.ilent.nl](http://www.ilent.nl)

## Samenvatting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verzocht te onderzoeken in welke mate eigenaren en gemeenten uitvoering geven aan de voorschriften voor de constructieve veiligheid van de roestvast-staalconstructies in overdekte zwembaden<sup>1</sup>. Aanleiding hiervoor vormt het dodelijk ongeval op 1 november 2011 in een overdekt zwembad te Tilburg.

In het voorjaar van 2012 heeft de ILT dit onderzoek naar 229 openbare en niet openbare overdekte zwembaden in 175 gemeenten uitgevoerd. De selectie van gemeenten kwam grotendeels tot stand op basis van een risico-inschatting door ILT. De resultaten geven dus geen representatief beeld voor alle gemeenten in Nederland.

Uit het onderzoek blijkt dat de veiligheid van 66 van alle 229 onderzochte overdekte zwembaden (29%) onvoldoende is gegarandeerd, als gevolg van het niet naleven van de voorschriften door zowel eigenaar als toezichthouder.

Van de 229 onderzochte zwembaden laten 174 beheerders/eigenaren (76%) periodiek de veiligheid van roestvast-staalconstructies inspecteren. Eigenaren van 11 zwembaden die naar aanleiding hiervan onderhoudswerkzaamheden moesten (laten) verrichten, hebben dat niet gedaan.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 139 van de 175 onderzochte gemeenten (79%) geen toezicht houdt op de constructieve veiligheid van onderzochte overdekte zwembaden binnen hun gemeente.

---

<sup>1</sup> brief aan de Tweede Kamer van 16 december 2011, kamerstukken II, 2011/12, kenmerk 2011057574

## Achtergrond

Roestvast-staalconstructies kunnen spontaan bezwijken door de combinatie van trekspanning en corrosie aan de constructie door hoge luchtvochtigheid, chloordampen en hoge temperatuur. Daardoor zijn standaard roestvast-staallegeringen volstrekt ongeschikt voor gebruik in dragende constructies boven het bassin van overdekte zwembaden<sup>2</sup>. In het verleden werd ervan uitgegaan dat roestvast staal hiertegen bestand zou zijn. Daarom is roestvast staal op grote schaal toegepast in zwembaden.

Er zijn de afgelopen jaren tientallen incidenten geweest ten gevolge van de problematiek van roestvast-staalconstructies in Nederlandse overdekte zwembaden. Hierbij zijn plafondplaten, ventilatiesystemen en andere ophangconstructies naar beneden gevallen. In Zwitserland zijn door het instorten van een zwembaddak twaalf doden gevallen. Het meest recente incident in Nederland is het gebeuren van de ophangconstructie van een geluidsbox in Tilburg. Daarbij kwam een baby om het leven en raakte de moeder ernstig gewond. Het zwembad was drie jaar oud en had het keurmerk Veilig en Schoon.

Behalve deze incidenten komt het regelmatig voor dat een overdekt zwembad (tijdelijk) gesloten moet worden na het ontdekken van corrosie. Na het dodelijk ongeval in Tilburg is er in zeker drie gemeenten (Leusden, Tiel en Hoogezand-Sappemeer) een overdekt zwembad (tijdelijk) gesloten ten gevolge van de ontdekking van risicovolle gecorrodeerde roestvast-staalophangingen.

De staatssecretaris van VROM heeft in 2002 alle gemeenten over de risico's geïnformeerd. Hij heeft hen gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het toezicht op bestaande bouwwerken, waaronder zwembaden.

De verantwoordelijkheid om te voldoen aan het Bouwbesluit en het zorgplichtartikel 1a van de Woningwet ligt bij eigenaren en/of beheerders van zwembaden. Maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke handhaving volgens artikel 5.1 van de Wabo<sup>3</sup>. In 2004 is de "Praktijkrichtlijn voor inspectie en onderhoud van (ophang)constructies, bevestigingsmiddelen en voorzieningen in overdekte zwembaden" naar alle gemeenten en brancheorganisaties verzonden. De informatie uit deze praktijkrichtlijn is begin 2009 samengevat in het Inspectiesignaal "Risico's van stalen (ophang)constructies en bevestigingsmiddelen in overdekte zwembaden". Dit document is naar alle gemeenten en via de provincies aan alle eigenaren van zwembaden in Nederland gestuurd. Daarin is opgeroepen de risico's van roestvast-staalconstructies in overdekte zwembaden op te nemen in het gemeentelijk handhavingsbeleid. Begin 2010 zijn de gemeenten en zwembadeigenaren nog eens gewezen op hun verantwoordelijkheden, nadat de VROM-Inspectie via een indicatief onderzoek had vastgesteld dat slechts een deel van de gemeenten en zwembadeigenaren iets met het inspectiesignaal had gedaan. De VROM-Inspectie heeft naar aanleiding van het ongeval in Tilburg eind 2011 alle gemeenten gevraagd welke acties zij hebben ondernomen op het gebied van handhaving en toezicht. Tot de daadwerkelijke start van dit onderzoek hebben gemeenten hierover informatie aan-geleverd voor 548 van de circa 1500<sup>4</sup> zwembaden in Nederland.

<sup>2</sup> Alleen voor een beperkt aantal typen roestvast staal is vastgesteld dat die zonder risico's gebruikt kan worden in overdekte zwembaden, te weten: RVS 1.4529; 1.4547 en 1.4565

<sup>3</sup> Daarvoor staan de artikelen in hoofdstuk I, II en III van de Woningwet tot de beschikking van de gemeente evenals artikel 1a.

<sup>4</sup> Bron Nationaal Platform Zwembaden. 600 zwembaden hiervan zijn openbare zwembaden, 900 zwembaden zijn zwembaden in sauna's, hotels, bungalowparken, e.d.

## Onderzoeksmethode

De ILT heeft onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van gemeenten voor zwembaden en de uitvoering daarvan. Ook is onderzocht of de beheerders/eigenaren periodiek de veiligheid van roestvast-staalconstructies (laten) inspecteren en of ze bij tekortkomingen adequate maatregelen treffen. Er is geen materiaalonderzoek uitgevoerd. De ILT kan daarom alleen uitspraken doen over de toezichtinspanningen; niet over de kwaliteit van het materiaal. De scope van dit onderzoek is beperkt tot de constructieve veiligheid van roestvast-stalen (op-hang)constructies. Andere risico's op het terrein van constructieve veiligheid, zoals bevestiging met kit of kunststof, zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Het onderzoek is deels risicogericht uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van de inventarisatie uit 2011. De ILT heeft in het bijzonder die gemeenten geselecteerd die vanaf 2009 geen enkele actie hebben ondernomen na de oproep van de VROM-Inspectie. Ook zijn de gemeenten onderzocht die ten onrechte aangaven binnen hun grenzen geen overdekt zwembad te hebben. Alle voor dit onderzoek geselecteerde zwembaden zijn bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd met zowel de gemeentelijke toezichthouder als de zwembadeigenaar/beheerder in het betreffende zwembad. Wanneer de gemeente zelf eigenaar van het zwembad was, sprak de onderzoeker vaak met de gemeentelijke gebouwenbeheerder in plaats van de toezichthouder.

In totaal zijn er 229 overdekte zwembaden bezocht, verdeeld over 175 gemeenten. Van de 229 zwembaden zijn er 181 openbaar (hoofdfunctie zwemrecreatie) en 48 niet openbaar (overige zwembadinrichtingen zoals hotelbaden, wellnesscentra, therapiebaden e.d.). In 120 van de 229 gevallen was de gemeente eigenaar. De resterende 109 zwembaden, waaronder een deel van de openbare zwembaden, zijn van private ondernemers.

ILT informeerde de betrokken gemeenten schriftelijk over de bevindingen bij elk van de onderzochte zwembaden. De eigenaren, gemeenteraden en gedeputeerde staten ontvingen hiervan een kopie.


## Uitkomsten en conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de beheerders/eigenaren van 174 van de 229 onderzochte zwembaden (76%) periodiek de veiligheid van roestvast-staalconstructies laten inspecteren. Eigenaren van 11 zwembaden die naar aanleiding hiervan onderhoudswerkzaamheden moesten (laten) verrichten, hebben dat niet gedaan.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 139 (79%) van de onderzochte gemeenten de toezichthoudende rol niet invult.

Van de 175 onderzochte gemeenten hebben 50 gemeenten (29%) het toezicht op de constructieve veiligheid van de overdekte zwembaden in hun handhavingsbeleid vastgelegd. 37 gemeenten (21%) hebben het toezicht daadwerkelijk opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Van de 175 onderzochte gemeenten beschikken 63 gemeenten (36%) niet over een overzicht van de overdekte zwembaden in hun gemeente.

Bij 66 van alle 229 onderzochte overdekte zwembaden (29%) is de veiligheid van het zwembad onvoldoende gegarandeerd. In deze gevallen heeft er in de afgelopen twee jaar geen inspectie plaatsgevonden of werden de nodige herstelmaatregelen niet uitgevoerd. Ook ontbreekt het gemeentelijk toezicht. Van de niet openbare zwembaden blijkt de veiligheid in 40% van de gevallen niet gegarandeerd te zijn. De ILT heeft de betreffende 57 gemeenten nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van hun toezichtbevoegdheid en de ILT hierover te informeren.



Figuur 1 aantal zwembaden waarbij de veiligheid onvoldoende dan wel voldoende is gegarandeerd

Bij 115 (50%) van de onderzochte zwembaden heeft de zwembadeigenaar of -beheerder aan zijn verplichting voldaan door een inspectie (en eventuele herstelmaatregelen) uit te (laten)voeren, maar ontbrak het gemeentelijk toezicht daarop.

De gemeente is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor het onafhankelijke toezicht en de handhaving. Daarbij vergewist ze zich ervan dat de zwembadeigenaar zijn verantwoordelijkheden daadwerkelijk neemt en daarmee de veiligheid waarborgt. De ILT heeft deze 91 gemeenten dringend geadviseerd het toezicht op de overdekte zwembaden vast te leggen in handhavingsbeleid en daar vervolgens met het uitvoeringsprogramma op aan te sluiten.

Van de 175 onderzochte gemeenten vullen 36 (21%) hun toezichtsrol goed in op alle onderzochte overdekte zwembaden binnen hun gemeentegrenzen. Dit betekent dat een vijfde van de (deels op risicogebaseerde) geselecteerde gemeenten haar toezichtstaken goed uitoefent. Dit betreft voornamelijk gemeenten met alleen onderzochte openbare zwembaden.

De ILT constateert dat gemeenten de niet openbare zwembaden veel minder vaak inspecteren. Van de 23 gemeenten waarbij alleen niet openbare overdekte zwembaden zijn onderzocht, blijkt 1 gemeente haar toezichtsrol goed in te vullen (Zuidplas).

Verder zijn zwembaden in eigendom van de gemeente bijna twee keer zo vaak (36%) onderwerp van gemeentelijk toezicht dan de private zwembaden (19%), die zowel openbaar als niet openbaar kunnen zijn. Deze gemeenten verklaren voldoende vertrouwen te hebben in de veiligheidsmaatregelen van de private zwembadeigenaren. Dit is echter niet schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant tussen gemeente en eigenaar.

Een aantal van de onderzochte gemeenten legt de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid volledig bij de beheerder of eigenaar van het overdekte zwembad. Meerdere keren vernam ILT dat haar onderzoek aanleiding was voor een eerste ontmoeting tussen een gemeentelijke toezichthouder en de zwembadbeheerder, en dat de toezichthouder het zwembad nooit eerder had geïnspecteerd.

In veel gevallen waarbij de gemeente eigenaar van het zwembad is, is er geen sprake van functiescheiding tussen het beheer en het gemeentelijk toezicht. Uit het onderzoek blijkt dat bij 65% van de gemeentelijke zwembaden de toezichthoudende rol bij de gemeentelijke beheerder is neergelegd.

## **Bijlage: lijst met gemeenten en de resultaten<sup>5</sup>**

In de lijst zijn de resultaten van alle onderzochte gemeenten en zwembaden opgenomen. De resultaten zijn onderverdeeld in 4 categorieën.

- Categorie 3: De constructieve veiligheid van de verbindingen en ophangconstructies in dit zwembad is de afgelopen twee jaar niet geïnspecteerd. De veiligheid is onvoldoende gegarandeerd. De ILT heeft de gemeente nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van haar toezichtsbevoegdheid.
- Categorie 2: De constructieve veiligheid van de verbindingen en ophangconstructies in dit zwembad is de afgelopen twee jaar geïnspecteerd. De hieruit voortvloeiende herstelmaatregelen zijn echter niet uitgevoerd. De veiligheid is onvoldoende gegarandeerd. De ILT heeft de gemeente nadrukkelijk verzocht gebruik te maken van haar toezichtsbevoegdheid.
- Categorie 1: De constructieve veiligheid van de verbindingen en ophangconstructies in dit zwembad is in de afgelopen twee jaar geïnspecteerd. Naar aanleiding van het inspectierapport zijn herstelmaatregelen uitgevoerd. Echter, de gemeente heeft hierop geen toezicht gehouden. De ILT heeft de gemeente nadrukkelijk verzocht het toezicht op dit overdekt zwembad te borgen.
- Categorie 0: De constructieve veiligheid van de verbindingen en ophangconstructies in dit zwembad is in de afgelopen twee jaar geïnspecteerd. Naar aanleiding van het inspectierapport zijn herstelmaatregelen uitgevoerd. De gemeente heeft hierop toezicht gehouden.

---

<sup>5</sup> Een deel van de gemeenten met zwembaden in de categorieën 2 en 3 heeft inmiddels schriftelijk aangegeven dat ze het toezicht op overdekte zwembaden in hun handhavingsbeleid en handhavingsuitvoeringsprogramma gaan opnemen.



No	Gemeente	Categorie				Naam zwembad
		3	2	1	0	
1	Aalsmeer				1	Zwembad De Waterlelie
2	Aalten				1	t Walfort
3	Achtkarspelen			1		De Kupe
4	Alblasserdam	1				Zwembad Blokweer
5	Alkmaar			1		Hoornse Vaart
6	Alphen aan de Rijn		1			De Hoorn
7	Ameland		1			Vakantiepark Klein Vaarwater
8	Amstelveen	1				Special Sports Amstelveen
9	Amstelveen				1	Sporthal De Meerkamp
10	Amsterdam Noord	1				Floraparkbad
11	Amsterdam West			1		Sportplaza Mercator
12	Amsterdam Nieuw-West	1				The Wellness Garden
13	Amsterdam Centrum	1				Het Marnix
14	Amsterdam Zuid				1	De Mirandabad
15	Amsterdam Nieuw-West		1			Sloterparkbad
16	Amsterdam Oost	1				Sportfondsbad Oost
17	Amsterdam Zuid				1	Zuiderbad
18	Apeldoorn			1		Sportfondsenbad Apeldoorn
19	Apeldoorn			1		Aquacentrum Malkander
20	Apeldoorn			1		De Sprenkelaar
21	Apeldoorn			1		Golden Tulip De Wipfelberg
22	Assen			1		De Bonte Wever
23	Bedum				1	De Beemden
24	Beek				1	De Haamen
25	Bergeijk			1		Zwemschool Bart Peeters
26	Bergeijk			1		Zwemschool Zomèr
27	Bergeijk			1		De Kempervennen
28	Bergen (N-H)			1		Hippo's De Beek
29	Bergen (N-H)	1				Hotel Zuiderduin
30	Bergen (N-H)			1		Blooming Hotel
31	Bergen (N-H)			1		Maxima Hotels Jan van Scorel
32	Bergen op Zoom			1		De Schelp
33	Bergen op Zoom			1		De Agger
34	Bladel	1				Zwembad Op den Heuvel
35	Bladel	1				De Smagtenbocht
36	Borger-Odoorn	1				Résidence Hunzebergen
37	Boxmeer			1		Het Hoogkoor
38	Boxtel		1			Het Dommelbad
39	Brunssum			1		Zwembad De Bronspot
40	Brunssum			1		Wellnesscentrum Theo Hoen
41	Buren				1	Instructiebad/Zwembad Maurik
42	Buren				1	Zwembad KNC
43	Castricum		1			Zwembad De Witte Brug
44	Cranendonck			1		Recreatiepark Soerendonk
45	De Bilt			1		Zwembad Brandenburg

46	De Ronde Venen		1		Het Meerbad
		<b>Categorie</b>			
<b>No</b>	<b>Gemeente</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0 Naam zwembad</b>
47	Delfzijl			1	Zwembad Dubbelslag
48	Den Bosch			1	Sportiom
49	Den Haag	1			Carlton Beach Scheveningen
50	Den Haag	1			Bilderberg Europa Hotel Scheveningen
51	Den Helder			1	Zwembad De Schots
52	Deurne			1	De Wiemel
53	Deventer			1	Zwembad De Scheg
54	Diemen			1	AGO Zwembad
55	Dinkelland			1	Dorper Esch
56	Dirksland	1			Sportcomplex De Gooye
57	Dordrecht			1	Sportboulevard Dordrecht
58	Echt-Susteren			1	Zwembad de Bandert
59	Eersel			1	Zwembad Beekdal
60	Eersel			1	Zwembad De Albatros
61	Eindhoven			1	De Tongelreep
62	Eindhoven			1	Ir. Ottenbad
63	Elburg	1			Aqua & Beweging Centrum ABC
64	Elburg	1			Recreatieoord Veluwe Strandbad
65	Emmen	1			Van der Valk Hotel Emmen
66	Enkhuizen			1	Recreatiebad Enkhuizerzand
67	Enschede	1			Sandton Resort Bad Boekelo
68	Ermelo	1			Heerlijkheid van Ermelo
69	Ermelo			1	Sportpark Calluna
70	Etten-Leur			1	De Banaker
71	Geldermalsen			1	Het Wiel
72	Geldrop-Mierlo	1			Geldrop Recreatie
73	Geldrop-Mierlo	1			Zwemschool Mierlo
74	Geldrop-Mierlo	1			Carlton De Brug
75	Gemert-Bakel			1	Zwembad Kruidenhoek
76	Gemert-Bakel			1	Fitland
77	Gilze-Rijen			1	Van der Valk
78	Gilze Rijen			1	Laco Tropical
79	Gorinchem			1	Cariba-bad
80	Gouda			1	Zwembad De Tobbe
81	Haarlemmermeer			1	De Sporthoeve
82	Haaksbergen			1	De Wilder
83	Harderwijk	1			Sauna & Beautyresort De Zwaluwhoeve
84	Harlingen	1			Het Derde Haad
85	Heerlen			1	Zwemparadijs Otterveurdt
86	Heerlen			1	zwemschool Sijben
87	Heerlen	1			Zwembad Mondriaan Zorggroep
88	Hendrik-Ido-Ambacht			1	Zwembad De Louwert
89	het Bildt	1			De Beltse Slag
90	Hilvarenbeek	1			Zwembad Multifit
91	Hilversum			1	De Lieberg
92	Hollands Kroon			1	Zwembad De Wirg

93	Hoogeveen			1		De Dolfijn
		<b>Categorie</b>				
<b>No</b>	<b>Gemeente</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Naam zwembad</b>
94	Hoorn			1		DeWaterhoorn
95	Hoorn			1		Thermen Sauna Suomi
96	Hoorn			1		Zwemschool Schermer
97	Horst aan de Maas			1		Zwembad De Berkel
98	Houten				1	De Wetering
99	Katwijk			1		Zwembad Aquamar
100	Kerkrade				1	D'r Pool
101	Krimpen a/d IJssel	1				De Iansingh
102	Laarbeek	1				Drie Essen
103	Laren			1		De Biezem
104	Leerdam			1		Zwembad Berenschot
105	Leeuwarden		1			De Blauwe Golf
106	Leeuwarderadeel	1				Sportcentrum It Gryn
107	Leiden			1		de Zijl
108	Leiderdorp			1		Sportfondsenbad
109	Lelystad				1	De Koploper
110	Lisse			1		De Lis
111	Lochem			1		De Beemd Sport en Recreatiecentrum
112	Loon op Zand			1		Vital
113	Maasdriel	1				De Kreek
114	Maastricht				1	Zwembad de Dousberg
115	Maastricht				1	Sportschool Pierre Zenden
116	Maastricht				1	Zwembad Heer
117	Maastricht				1	Amrath Grand Hotel de l'Empereur
118	Medemblik	1				Bungalowpark Zuiderzee
119	Medemblik	1				Zwemschool Ed van Rozelaar
120	Menterwolde				1	Zwembad D.G. van den Noortbad
121	Meppel			1		Bad Hesselingen
122	Middelharnis			1		Recreatiecentrum De Staver
123	Midden-Drenthe	1				De Peppel
124	Midden-Drenthe	1				De Smelte
125	Moerdijk			1		Niervaert
126	Montferland	1				De Hoevert
127	Montferland			1		Landal Stroombroek
128	Nederweert			1		Merenveld
129	Nijmegen	1				Amrath Hotel Belvoir
130	Nieuwegein				1	Merwestein
131	Noord-Beveland			1		De Roompot
132	Noordwijk	1				Palace Hotel
133	Noordwijkerhout				1	Zwembad De Schelft
134	Noordwijkerhout	1				NH Leeuwenhorst
135	Nuenen c.a.			1		Laco sportcentrum de Drietrip
136	Oirschot			1		Laco sportcentrum Kroonenburg
137	Oldambt			1		Sauna Beauty Farm
138	Oldambt			1		De Watertoren
139	Oldambt	1				De Hardenberg

140	Oosterhout			1		Arkendonk
		<b>Categorie</b>				
<b>No</b>	<b>Gemeente</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Naam zwembad</b>
141	Oosterhout			1		de Bikken
142	Oosterhout			1		De Katjeskelder
143	Oss			1		Thermen Lucaya
144	Oude IJsselstreek			1		Van Pallandtbad
145	Oude IJsselstreek			1		De Blenk
146	Overbetuwe			1		De Leijgraaf
147	Peel en Maas	1				Recreatiepark Breebronne
148	Peel en Maas			1		Zwemparadijs De Berckt
149	Peel en Maas			1		De Heldense Bossen
150	Pijnacker-Nootdorp			1		De Vliergang
151	Putten			1		Bosbad Putten
152	Raalte				1	Zwembad Tijenraan
153	Renkum				1	GoldenTulip Arnhem
154	Renkum				1	Aquarijn
155	Rijnwaarden	1				Zwembad De Boskuul
156	Rijssen-Holten	1				De Koerbelt
157	Rijssen-Holten			1		Landal Twenhaarsveld
158	Rijswijk			1		Sport- en Welzijnscentrum De Schilp
159	Roerdalen			1		Zwembad Apollobad
160	Roermond				1	zwembad de Roerdomp
161	Roosendaal				1	Sportcentrum Roosendaal
162	Roosendaal				1	Zwembad De Stok
163	Rotterdam			1		Recreatiecentrum Oostervant
164	Rotterdam			1		Zwembad Alexander
165	Rotterdam	1				Zwembad Charlois
166	Rotterdam			1		Oostelijk Zwembad
167	Rucphen			1		De Vijfsprong
168	Schijndel				1	De Molen Hey
169	Sint Anthonis			1		Zwembad Coenders
170	Sint Oedenrode				1	De Neul
171	Sittard-Geleen			1		Thermen Born
172	Skasterlân	1				De Stiennen Flier
173	Sliedrecht	1				De Lockhorst
174	Soest			1		Sauna Soesterberg
175	Son en Breugel			1		Thermae Son
176	Stadskanaal	1				Pagedal
177	Staphorst	1				De Broene Eugte
178	Stede Broeck		1			De Kloet
179	Steenwijkerland			1		Zwembad De Waterwyck
180	Stichtse Vecht				1	t Kikkerfort
181	Strijen				1	Apollo
182	Súdwest Fryslân		1			Sportcentrum De Rolpeal
183	Terneuzen				1	Subtropisch zwemparadijs Scheldorado
184	Terneuzen				1	Zwembad Vliegende Vaart
185	Texel	1				Zwemparadijs Calluna
186	Teylingen			1		Sport- en Recreatiecomplex Wasbeek

187	Tiel				1	Groenendaal SportPlaza
		<b>Categorie</b>				
<b>No</b>	<b>Gemeente</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Naam zwembad</b>
188	Tynaarlo			1		Aqualaren
189	Uden		1			Zwembad Drie Essen
190	Uden	1				Zeesterbad
191	Uithoorn	1				Zwembad De Otter
192	Urk				1	t Bun
193	Utrecht	1				Hotel Mitland
194	Utrecht				1	Aquacenter Den Hommel
195	Vaals			1		Bilderberg Kasteel Vaalsbroek
196	Valkenburg			1		Best Western Hotel Walram
197	Valkenburg			1		Chateau St. Gerlach
198	Veendam			1		Tropiqua
199	Veere			1		De Parel
200	Veghel				1	De Beemd
201	Veldhoven			1		Den Ekkerman
202	Venlo			1		De Wisselslag
203	Venray				1	Laco sportcentrum De Sprank
204	Vlaardingen			1		De Kulk
205	Vlagtwedde	1				Parc Emslandersmeer
206	Voerendaal				1	De Joffer
207	Voorschoten			1		Zwembad Het Wedde
208	Waddinxveen			1		Gouwebad De Sniep
209	Wageningen				1	De Bongerd
210	Wassenaar	1				Duinrell Tikibad
211	Weesp				1	Victoriabad
212	Westland	1				De Boetzelaer
213	Weststellingwerf			1		Sauna Het Friese Woud
214	Westvoorne			1		Zwembad De Meander
215	Wierden			1		Zwembad De Kolk
216	Wijchen			1		Subtropisch zwemparadijs De Meerval
217	Winterswijk			1		Jaspers Sport- en recreatiebad
218	Zandvoort			1		Aqua Mundo (Center Parcs)
219	Zeewolde	1				Center Parks De Eemhof
220	Zeewolde			1		Sportcomplex Het Baken
221	Zeist			1		Hotel Ernst Sillem Hoeve
222	Zevenaar				1	Lentebad
223	Zuidplas				1	Landal De Koornmolen
224	Zundert			1		Zwembad De Wildert
225	Zutphen			1		Graaf Ottobad
226	Zutphen			1		Inntel Resorts Hotel Zutphen
227	Zwartewaterland			1		Zwembad Bestevaer
228	Zwijndrecht		1			Zwembad De Hoge Devel
229	Zwolle				1	Hanzebad
	<b>Subtotaal</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>115</b>	<b>48</b>	
	<b>Totaal</b>	<b>66</b>		<b>163</b>		